

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района			ОГРН 1177847360228
<small>(полное и сокращенное наименование организации)</small>			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Дошкольное образование			ОКВЭД Основной - 85.11
2. Дневной уход за детьми			ОКВЭД Доп. - 88.91
Форма собственности	Субъект Российской Федерации		ОКФС - 13
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>			
Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение		ОКОПФ - 75203
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района		Селезнева А.С.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. 8(812) 617-42-04		Факс 8(812) 617-42-04
Е-mail организации	gbdou94@yandex.ru		
Юридический адрес организации	198206	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>	
Фактический адрес организации	198206	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация ГБДОУ детский сад № 93 Красносельского района			ОГРН 1177847360228
<small>(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)</small>			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			198206
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1			
<small>(почтовый адрес)</small>			
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. 8(812) 617-42-04 Факс 8(812) 617-42-04 Е-mail gbdou94@yandex.ru			
Наименование вышестоящей организации	75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга		ОГРН 1037819002605
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>			
Юридический адрес вышестоящей организации	198329	ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.	
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Фадеенко О.Е.			Глава администрации
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел. 736-86-06	Факс 736-88-88
Е-mail вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru		

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, а или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198206 Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	S здания – 5278,75 S участка – 0,9 га.										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3 этажи										
Кадастровый номер объекта	7	8:	4	0:	0	0	0	8	5	0	6
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды все с отклонениями в развитии.	все										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание	
					Элементы измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59,13330.2012; прочие СП, ГОСТ		
1. Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п.4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»		да	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах. «К»		нет	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5	

		1	1	0	0	Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.11
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия. «К», «О», «С»	М	нет	Не более 0,015	п.4.1.11
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	нет	Не менее 0,05	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	М	нет	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4
		0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	М	нет	0,5	
		1	1	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.3
		1	1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1
		0	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5
		1	1	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т. п. «С»	М	0,9	Не менее 0,8	п.4.1.10
		1	1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	М	0,09	Не менее 0,05	п.4.1.9

		1	1	0	0	0,015	Не более 0,025	п.4.1.9	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения.					М			
	«К», «О», «С»								
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	нет	0,35-0,4	п.4.1.12	
	Название зоны (технического средства)					М			
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	нет	Не более 5 (1:20)	п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)					%			
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)								
1.4	Подъемные платформы с вертикальным	0	0	0	0	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)					М			
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
2. Входной узел									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	0	0,35	0,35-0,4	п.4.1.12	
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»					М			
	Высота ступеней «О», «С»	1	1	0	0	0,13	0,12-0,15	п.4.1.12	
	Ширина марша лестниц «О»	1	1	0	0	2,13	Не менее 1,35		
	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	1	1	0	0	0,90	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	0	0	0	0	нет		п.5.1.2	
	Высота разделительного поручня «О», «С»	0	0	0	0	нет	0,85-0,92	п.5.2.15	
	наличие					М			

		1	1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да			п.4.1.12	
		1	1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			п.4.1.12	
		1	1	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	0,27-0,33		п.5.2.15	
		1	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,04-0,06		п.5.2.16	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,045		п.5.2.16	
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,06		п.5.2.16	
		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
2.2	Название зоны (технического средства)	1	1	1	0	Уклон «К»	%	5	Не более 5 (1:20)		п.4.1.14	
	Пандусы	1	1	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0,81	0,9-1,0		п.4.1.14	
	стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92		п.4.1.15, рис. Д,9	
		1	1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7			
		1	1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	2,2	1,5			
		1	1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	8,0	1,5			
		1	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5			Свободная открытая зона
		1	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5			
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	1,5			
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5			
		1	1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п.4.1.16	
		0	1	1	1	Поверхность покрытий пандуса, отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п.4.1.16	

		1	1	1	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие	да		п.5.1.4
		1	1	1	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола. «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	м	0.9	От 0.5 до 1.2	п.5.1.4
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.9	Название зоны (технического средства) Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1.0	п.5.1.8
		0	0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6
		0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
3.1	Название зоны (технического средства) Коридоры, переходы в другие здания	1	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0.6	0.6	п.5.2.3
		1	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0.6	0.6	
		1	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0.6	0.6	
		1	1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	2.3	Не менее 1.5	п.5.2.1
		1	1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели. «К»	м	1.7	Не менее 0.9	п.5.2.2
		1	1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	3.7	Не менее 1.4	п.5.2.2
		1	1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью. «К»	м	0.9	0.9 - 1.2	п.5.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0.1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0.7 до 2.1 м бортиком высотой. «С»	м	нет	Не менее 0.05	п.5.2.7

		1	1	0	0	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1.35	Не менее 1,35	п.5.2.10
		0	0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п.5.2.9
		0	1	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16
		0	1	1	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.4	Название зоны (технического средства) Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не более 0,8	п.5.2.13, рис.Д.9
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.5	Название зоны (технического средства) Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не менее 1,5	п.5.2.13, 5.2.1
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.6	Название зоны (технического средства) Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.7	Название зоны (технического средства) Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0		наличие	нет		п.4.1.14
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
3.8	Лифты	1	1	0	0	1	0	Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7	п.5.2.18

	0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.5.2.31
	0	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.5.5.5
	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3
4.1.1	Помещения для приема посетителей	1	1	0	на одно рабочее место	13	кв. м	12.0	п.7.1.13, п.7.7.4
		0	0	0	на два рабочих места	нет	кв. м	18.0	п.7.1.13
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	0,75	м	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	1,4	м	Не менее 1,0	п.7.1.9

5. Санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
5.1	Универсальная кабина	1	1	0	Ширина «К»	2,24	м	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Глубина «К»	2,3	м	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	0,9	м	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	да	наличие	Наружу	п.5.3.3
		1	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	да	наличие	да	п.5.3.3 рис.Д.11

		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да	п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	нет	п. 5.3.3
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 5.3.6
		1	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.5.3.6
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН)	наличие	нет	п.5.5.1

6. АВТОСТОЯНКИ

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в учреждение «К», «О»	м	10	Не далее 50	п.4.2.2
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п.4.2.1

	0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		
	0	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	М	нет	Не менее 1,5	п.4.2.1

8(812) 617-42-80

8-911-949-24-28


телефон

Заместитель заведующего по АХР

Заполнил Анкету:

Баранова В.А.

ФИО


(подпись)

« 03 » апреля 2019 г.

Заведующий ГБОУ детский сад №94

Должность руководителя обследованного
объекта

Селезнева А.С.

ФИО


(подпись)

« 03 » апреля 2019 г.

Согласовано:

8(812) 617-42-04

телефон