

АКТ №140

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее 3 этажное здание, 3531,9 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: **да;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.11 – **Образование дошкольное;**

Наименование предоставляемых услуг: **осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **270 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **на Объекте по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга Александра Сергеевна Селезнева с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Алексей Григорьевич Никитин**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **да, (частично соответствует К);**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (не соответствуют К,С, частично соответствуют О,Г,У);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (частично соответствуют К,О,С,Г,У);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (соответствуют К,О,С,Г,У);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): **нет;**
табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **да, (соответствует К,О,Г,У не соответствует С);**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (соответствует К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга** в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://94krsl.dou.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга* по адресу: *198264, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 173, корпус 2, строение 1* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту.	
1.2	К,О,С,Г,У	<p>Территория детского сада ограждена забором.</p> <p>Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой.</p> <p>Не размещены тактильные наземные указатели выполненные ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов</p> <p>Не размещена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма калитки.</p> <p>Калитка оборудована электромагнитным запорным механизмом. На элементе входной калитки установлена система двусторонней голосовой связи</p> <p>Устройство расположено на высоте 1,5м.</p> <p>По пути движения от калитки к адаптированному для МГН входу, по тротуару, имеется участок с применением насыпных материалов. -Для покрытий пешеходных дорожек не допускается применение насыпных или материалов, препятствующих передвижению МГН или с костылями п.3.7 СП 35-01-2001 2001 «Доступность зданий и сооружений» .Отсутствует занижение бордюрного камня.</p> <p>Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.</p> <p>п..5.1.8 СП.59.13330.2020 г</p>	
1.3	К,О,С,Г,У	Приказом назначены ответственные сотрудники учреждения для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения	

		<p>внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (<i>Инструктаж проведён 10.01.2022г.</i>)</p>	
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p><u>Адаптированный вход для МГН</u></p> <p>Со стороны подъема наружного лестничного марша и наружного пандуса не установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.2	О,С,Г,У	<p><u>Наружный лестничный марш.</u></p> <p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступная площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка перед лестничным маршем от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные указатели выполненные <u>ГОСТ Р 52875-2018</u></p> <p>Лестничным марш имеет разную высоту подступёнка- (0,11м. -0,15м.) Ширина лестничного марша – 1,36м.</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней.</p> <p>Наружный лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с трёхуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,53м. х 0,92м. х 1,1м</p> <p>Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил.</p>	
2.3	К	<p><u>Наружный пандус</u></p> <p>Перед входом в здание, установлен стационарный пандус. Пандус двухуровневый.</p> <p>Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения имеет размер- 1,27м., на повороте- 1,12м.</p> <p>Пандус оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,72 х 0,90м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости. По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотрены бортики высотой 0,12 м.</p>	
2.4	К,О,С,Г,У	<p><u>Площадка на входном узле</u></p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение Установлена система двусторонней голосовой связи. Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона, текстом со шрифтом Брайля.</p>	

		<p>Входные двери двухстворчатые. На второй створке размещены символы доступности входа для инвалидов по категориям. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери- 0,90м. В полотно входной двери установлено смотровое окно. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>	
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.</p>	
3.2	К,О,С,Г,У	<p>Внутренний пандус Пандус одноуровневый. Ширина - 2,1м. Пандус оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Пристенные поручни располагаются на высоте: 0,53м. х 0,93м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости. Внутреннее ограждение с поручнями Поручни располагаются на высоте: 0,53м. х 0,93м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости. -Вдоль обеих сторон всех пандусов необходимо устанавливать поручни на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. дополнительно на высоте 0,50 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020 п.6.17 СП 118-13330-2012 По краю марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотрен бортик высотой 0,5 м.</p>	
3.3	О,С,Г,У	<p>Межэтажный лестничный марш (Являющийся эвакуационным) Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери- 0,90м. В полотно входной двери установлено смотровое окно. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. Краевые ступени имеют контрастную маркировку. Межэтажный лестничный марш оборудован</p>	

		<p>двухсторонними опорными поручнями.</p> <p>Пристенные поручни располагаются на высоте: 0,53м. х 0,93м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. в верхней и нижней части находятся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>Внутреннее ограждение с поручнями Поручни располагаются на высоте: 0,53м.х 0,93м. х1,1м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. Ограждение имеет устройство для предотвращения соскальзывания трости или ноги. На поверхности поручней не размещены предупредительные полосы об окончании перил. На верхнем этаже площадка лестничного марша оборудована ограждением. На всех этажах, на стене отсутствуют тактильные продублированные шрифтом Брайля пиктограммы этажность.</p>	
3.4	О,С,Г,У	<p>Эвакуационный выход. Наружный лестничный марш. Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступная площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка перед лестничным маршем от входной двери. Лестничный марш имеет разную высоту подступёнок- (0,11м. -0,15м.) Ширина лестничного марша – 1,36м. На проступях краевых ступеней лестничного марша не нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней. Наружный лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с трёхуровневыми опорными поручнями. Поручни располагаются на высоте: 0,53 х 0,92м.х 1,1м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м. находятся не в горизонтальной плоскости.</p> <p>Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, установлено освещение Установлена система двусторонней голосовой связи. Входные двери ,внутренние двери тамбура двухстворчатые. Ширина створки дверного полотна входной двери, тамбурной двери в свету-,82м Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. В полотно входной двери, тамбурной двери установлено смотровое окно. У доводчика на входной двери, тамбурной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
3.5	К,О,С,Г,У	<p>Пассажирский лифт На всех этажах, на стене отсутствуют тактильные продублированные шрифтом Брайля пиктограммы лифт, этаж <i>Вход в лифтовое помещение.</i> На посадочных площадках лифта с левой стороны лифтовой кабины – установлена кнопка вызова лифта. Световые указатели направления движения.</p>	

		Световые указатели направления движения в кабине лифта. Световые указатели местоположения кабины, звуковое сопровождение, информирование. Расстояние от кнопки до соседних кнопок больше расстояния между другими кнопками. Кнопки имеют световую индикацию, тактильную информацию шрифтом Брайля. Кабина лифта имеет ширину дверного проема 0,9 м. Кабина лифта оборудована опорным поручнем. Габариты кабины лифта, 2.1x1.1	
3.6	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - находится на 1-3 этаже здания. На первом этаже отсутствует тактильная рельефно- графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Не оборудованы пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля Отсутствует индукционная система. Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения <i>У кабинетов и помещений</i> Отсутствуют тактильные информирующие таблички, для людей с нарушением зрения рельефно-точечного шрифта Брайля. Ширина коридоров 1,56м. <i>Коридоры</i> Ширина общих коридоров 1,7м. <i>Кабинеты</i> Ширина дверного проёма в свету -0,9м.	
4.2	К,О,С,Г,У	Музыкальный зал Отсутствует тактильная пиктограмма	
4.3	К,О,С,Г,У	Плавательный бассейн Расположено на первом этаже Отсутствует тактильная пиктограмма На основных маршрутах движения бассейна для людей с инвалидностью по зрению отсутствуют специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Край ванны бассейна по всему периметру не выделяется полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. Для обеспечения доступа в бассейн инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и МГН отсутствует гидравлический подъемник. Лестница бассейна оборудована односторонним двухуровневым поручнем. <i>Раздевалка мужская:</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности.	

		<p>Установлены шкафчики для одежды, лавка для сидения</p> <p><i>Раздевалка женская:</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Установлены шкафчики для одежды, лавка для сидения</p> <p><i>Душевая</i> Ширина створки дверного полотна в свету - 0,68м Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,5 м, длина – не менее 0,5 м. п.6.3.5 СП.59.13330.2020</p>	
4.4	К,О,С,Г,У	<p>Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп. Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в доступном помещении на первом этаже.</p>	
4.5	С	<p>Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)</p>	
4.6	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1	К,О,С,Г,У	<p>Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина. Расположено на первом этаже. Входной узел обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Унитаз оборудован стационарным откидным опорным поручнем. Высота унитаза 0,45м. Установлена кнопка экстренной помощи со шнурком Раковина оборудована двухсторонними опорными поручнями У раковины умывальника отсутствует зеркало. Отсутствуют крючки для одежды, костылей.</p>	
6		<p>Информационное обеспечение на Объекте</p>	
6.1	К,О,С,Г,У	<p>Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2</p>	
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://94krs1.dou.spb.ru/ размещена информация о - предоставляемых услугах, контактная информация, - информация о путях движения к объекту от ближайшей</p>	

		остановки наземного пассажирского транспорта (схема); версия сайта для слабовидящих граждан условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов, наличия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом назначен ответственный сотрудник для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на проспекте Ветеранов 410м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №163 Троллейбус: №46 Маршрутное такси: К-20, К-227, 639Б Железнодорожная станция: Сергиево: - 2,2 км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Заведующий ГБДОУ №94
Красносельского района

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»


_____/ А.С.Селезнева./
М.П. _____ Дата _____




_____/ Никитин А.Г. /
М.П. _____ Дата _____

